

건축위원회(구조분야) 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 ‘○’ 표시를 합니다.

운영기관	고성군		심의일자	2023. 4. 19. ~ 5. 18.(서면심의)	
건축종별	[○] 신축, [] 증축, [] 대수선, [] 기타				
건축주	성명(법인명) 에스케이오션플랜트(주)				
대지현황	대지위치 경남 고성군 동해면 내산리				
	지번	162-13	관련지번		
	대지면적	204,546.00㎡	용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 지구단위계획구역, 일반산업단지		
건축물현황	건축면적	2,076.00㎡	건폐율	%	층수 지하0층/ 지상1층
	주용도	가설건축물 (이동식 쉼터)	구조	일반철골조	건축물 동수 2 동
	최고높이	22.40m	용적률	%	연면적 합계 2,076.00㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과			
	(구조)분야	<ul style="list-style-type: none"> - 풍하중조합을 고려하여 검토. - 사용성에 따른 변형 확인 필요. - 크레인 거더의 처짐에 대한 검토 필요. - 눈비로 인한 추가하중을 고려하여 검토. - 주요구조부재의 설계단면 내력비를 90% 이하로 적용할 것. - 주각부의 설계조건과 실제 시공 일치 여부에 대한 구조 설계자의 확인 필요 - 주요 구조부에 대한 용접부 품질 확인 필요. - 시공 시 재하시험을 실시하여 기초의 안전성 확인 필요. - 구조안전성 확보를 위해 구조감리 필요. - 접합부 이음부위의 전반적인 하중 검토 필요. - 용접접합 이후 안전성을 위한 최소 용접치수검토 필요. 			
심의결과	<div> <input type="checkbox"/> 원안 의결 <input checked="" type="checkbox"/> 조건부 의결 <input type="checkbox"/> 재검토 의결 <input type="checkbox"/> 부결 </div> <p>※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 추가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함) 				