

건축위원회(구조분야) 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 ‘○’ 표시를 합니다.

운영기관	고성군		심의일자	2022. 5. 23. ~ 6. 3.(서면심의)	
건축종별	[] 신축, [○] 증축, [] 대수선, [] 기타				
건축주	성명(법인명) 고성군				
대지현황	대지위치 경남 고성군 고성읍 교사리				
	지번	377	관련지번		
	대지면적	5,384.00㎡	용도지역(지구, 구역) 생산녹지지역, 자연녹지지역		
건축물현황	건축면적	2,447.37㎡	건폐율	45.46%	층수 지하0층/ 지상1층
	주용도 가설건축물 (테니스장 비가림시설)		구조 막구조-에어돔	건축물 동수	1 동
	최고높이	14.3m	용적률	45.46%	연면적 합계 2,447.37㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과			
	(구조)분야	<ul style="list-style-type: none"> - 특수구조물에 해당되므로 구조감리(구조기술사)를 실시할 것. - 시공 시 재하시험을 실시하여 지반의 지지력 확인 필요. 			
심의결과	<div> <input type="checkbox"/> 원안 의결 <input type="checkbox"/> 조건부 의결 <input type="checkbox"/> 재검토 의결 <input type="checkbox"/> 부결 </div> <div> ※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) <ul style="list-style-type: none"> • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함) </div>				